




PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMAS NAS PARTES NÃO COTADAS, SÃO ADMISSÍVEIS DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS E HIDRÁULICAS.



DETALHE "A"
ACESSO AO RESERVATÓRIO DE ÓLEO



CABEÇOTE - PEÇA 1
DETALHE SEM COBERTURA ISOLANTE



12	-	COBERTURA ISOLANTE DO CABEÇOTE	(2)
11	01	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO CABO FIXO	(1) (2)
10	01	PARAFUSO DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO	(1) (2)
9	01	FIXADOR SUPERIOR DE MATRIZ	(1) (2)
8	01	PISTÃO	(1) (2)
7	01	RESERVATÓRIO DE ÓLEO	(1) (2)
6	01	CABO FIXO	(1) (2)
5	01	GATILHO DE ALÍVIO DE PRESSÃO	(1) (2)
4	01	CABO MÓVEL	(1) (2)
3	01	FIXADOR INFERIOR DE MATRIZ	(1) (2)
2	-	COBERTURA ISOLANTE DO CORPO	(1) (2)
1	01	CABEÇOTE	(1) (2)
PEÇA	QDE.	DENOMINAÇÃO	ITEM

PARTES COMPONENTES		NOTAS
ITEM	DESCRIÇÃO	ENSaios CONF. 02.118-CEMIG-0376
1	CABEÇOTE SEM COBERTURA ISOLANTE	RECEBIMENTO 1 - INSPEÇÃO GERAL: - ACONDICIONAMENTO E ACABAMENTO - IDENTIFICAÇÃO 2 - VERIFICAÇÃO DO AJUSTE E FIXAÇÃO DAS MATRIZES E DA FORÇA DE APERTO / ATUAÇÃO DA VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO. 3 - VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 4 - VERIFICAÇÃO DA DUREZA DA COBERTURA ISOLANTE: 65 a 95 SHORE, CONFORME NBR 7456. 5 - RIGIDEZ DIELETRICA DA COBERTURA ISOLANTE.
2	CABEÇOTE COM COBERTURA ISOLANTE	1 - CABEÇOTE: - ACO FORJADO. 2 - CABO FIXO: AÇO INOX OU FIBRA DE VIDRO. 3 - CABO MÓVEL: LIGA DE ALUMÍNIO OU FIBRA DE CARBONO. 4 - COBERTURA ISOLANTE DO CORPO: NEOPRENE OU SIMILAR, COM ISOLAMENTO MÍNIMO P/ 1 KV (CLASSE Ø). 5 - COBERTURA ISOLANTE DO CABEÇOTE (P/ ITEM 2): NEOPRENE OU SIMILAR COM ISOLAMENTO MÍNIMO P/ 1KV (CLASSE Ø).

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE DISTRIBUIÇÃO		Nº 02.111 DT/ED 467b		205200-A3	
ALICATE HIDRÁULICO DE COMPRESSÃO				12 000 daN			
DIVISÃO DE ENGENHARIA DE PROJETOS E INSTALAÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO		VISTO		DATA 08/01/90			
PROJ Hélio	DES SANDRA I. DINZ	CONF <i>[assinatura]</i>	APROV <i>[assinatura]</i>	ELAB <i>[assinatura]</i>	REVIS <i>[assinatura]</i>		
19-05-94 Hélio		Visto		DATA 08/01/90			
ALT. ESPESSURA CHAPA DO ESTUJO - NOTA 2		28/12/92		MATERIAL DOS CABOS E ESTUJO:			
DATA FEITO		VISTO		APROV			
ALTERAÇÕES							
ÓRGÃO		Nº 26 EG/RD2 AM/AQ		CLASSIFICAÇÃO		48206113	
TOTAL 03							