


VERIFICAR
MRS-FCCT
REF. CONEM
/DN2-081/94
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS
ND-2.6
02.118-CONEM-0003



MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS	NOTAS
-CORPO E DIVISÓRIA: LONA IMPERMEÁVEL Nº 10 -MOSQUETÃO: LATÃO OU AÇO -VIRA: VAQUETA OU CADARÇO DE NÁILON -REFORÇO: COURO -COSTURAS: LINHA DE NÁILON -REBITE OU ILHÓS: LIGA DE COBRE, ALUMÍNIO OU SIMILAR.	-CORPO E DIVISÓRIA: LONA SEM EMENDAS, FURROS, RASGOS OU ENGARCADURAS, NA COR VERDE -COSTURAS: REGULARES, SEM ABERTURAS -MOSQUETÃO: NIQUELAGEM OU PINTURA.	1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL: -MARCA DO FABRICANTE 2-MASSA APROXIMADA: 0,40 Kg NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO. 3-O DESENHO DO MOSQUETÃO É ORIENTATIVO, PODENDO SER ACEITOS OUTROS MODELOS QUE NÃO COMPROMETAM O FUNCIONAMENTO DA BOLSA.

E		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS					02.118 CEMIG 0109	A B
D		/ /	NORMALIZAÇÃO ELETROMECAÂNICA						
C		/ /	CONEM	BOLSA PARA LUVAS					A B
B		02/09/94	RLA						
A	RLA	15/02/89							
ALTERAÇÕES			14/02/85						A B

BOLSA PARA LUVAS

172703-A4