

NERVURAS NA FACE INTERNA DA COBERTURA (NOTAS 2 E 3)

ITENS 1, 2, 3 E 4

ITENS 5, 6, 7, 8 E 9

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO
NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE
MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECAÑICAS.

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DA CONEM.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-461
-CORPO: POLIETILENO RÍGIDO COM CARACTERÍSTICAS DE ISOLAMENTO CONFORME A CLASSE DE TENSÃO. -ALÇA: CORDA DE NÁILON OU POLIPROPILENO COM DIÂMETRO DE 6 mm.	-CORPO: .SUPERFÍCIE LISA, ISENTA DE BOLHAS, TRINCAS, RANHURAS E EMPENOS. .COR LARANJA.	1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-TENSÃO APLICADA

ITEM	TENSÃO DE ENSAIO kV	ØD	L	MASSA APROX. kg	NOTAS
1	20	150	300	1,5	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -TENSÃO MÁXIMA DE ISOLAMENTO (VALOR EFICAZ) -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-AS NERVURAS OU BAIXOS RELEVOS NA PARTE INTERNA DA COBERTURA, NO SENTIDO DO COMPRIMENTO, PODEM SER CONTÍNUAS OU ESPAÇADAS. 3-OS ITENS 1 E 2 PODEM SER FORNECIDOS SEM NERVURAS. 4-AS COBERTURAS COM COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 900 mm DEVEM POSSUIR 2 PARES DE ALÇAS NAS EXTREMIDADES. 5-OS ITENS 6, 7, 8 E 9 PODEM, OPCIONALMENTE, POSSUIR FUROS PARA BOTÕES DE NÁILON. NOS DEMAIS ITENS, ESSES FUROS NÃO EXISTEM. 6-TOLERÂNCIA: 10% PARA TODAS AS DIMENSÕES. 7-AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 8-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 9-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-461.
2			600	2,9	
3			300	1,6	
4	34,5	230	600	3,2	
5			900	4,5	
6			1200	5,4	
7			1800	8,6	
8		300	1200	5,4	
9			1800	10,0	