


PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO: CONTACTAR A SECRETARIA DO CONEM.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO		NOTAS
		ROTINA CONFORME 02.118-CEMIG-697 OU 02.118-CEMIG-699	TIPO	
-LIGA DE ALUMÍNIO.	-SUPERFÍCIES LISAS, UNIFORMES E BORDAS ISENTAS DE QUINAS VIVAS E REBARBAS.	1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -EXISTÊNCIA DE DEFEITOS CRÍTICOS CONFORME ABNT-NBR 11370 -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-RESISTÊNCIA ESTATICA: CARGA DE 1000 daN.	-RESISTÊNCIA MECÂNICA:  F=CARGA DE 2000 daN APÓS A APLICAÇÃO DA CARGA, O MOSQUETÃO NÃO DEVE APRESENTAR DEFORMAÇÃO OU RUPTURA.	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-O ENSAIO DE TIPO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA DEVE SER REALIZADO EM AMOSTRA IGUAL A 1% DO LOTE. 3-MASSA APROXIMADA: 100 g. NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO. 4-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-697 OU 02.118-CEMIG-699.

e

d

c

b

a

/

/

/

/

G E D O C

CEMIG

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

NORMALIZAÇÃOELETROMECCÂNICA

CONEM

JHD

05/10/04

MOSQUETÃO TRIPLA TRAVA

02.118
CEMIG
647a

-A4D

ARQ

